

HOJA DE ESTUDIO DEL PROYECTO EVALUACION – DESARROLLO – EJECUCION

CLIENTE	INGENIERIA Y CONSTRUCCION CR LTDA.
PROYECTO	CENTRO COMERCIAL SANANTONIO
MATERIA	NOS COTIZAN ELECTRODOS MAGNETOACTIVOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA EMPRESA L&S INGENIERIA ELECTRICA.
EMPRESA	Ingeniería y Construcción CR Ltda. Es una empresa que se dedica a la construcción de carreteras, ferrocarril e instalaciones eléctricas.

EVALUACIÓN - DESARROLLO

- ✓ Al revisar los respaldos enviados por nuestro cliente CR Ltda. Vemos los planos y las especificaciones técnicas. En ambos vienen especificados los electrodos magneto activos. Dado que el terreno de la zona es inadecuado para una malla tradicional y las ventajas de la instalación de electrodos es la más ventajosa.
- ✓ Se hace el estudio y se le entrega al cliente la memoria de cálculo que justifica los electrodos a instalar.
- ✓ Se hace una inducción al personal de obra y se miden una vez instalados. Entregando el valor Óhmico esperado.