

HOJA DE ESTUDIO DEL PROYECTO EVALUACION – DESARROLLO – EJECUCION

CLIENTE	MAS INGENIERIA
PROYECTO	ETAPA 1 CENTRO DE DISTRIBUCION SALCO BRAND S.A
MATERIA	NOS SOLICITAN CORROBORAR EL INFORME TECNICO DESARROLLADO POR INTEXA INGENIERIA S.A. PARA LA 1RA. ETAPA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE SALCO BRAND S.A. UBICADO EN AVDA. GENERAL VELASQUEZ N° 9981 , DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO.
CLIENTE	MAS INGENIERIA es una empresa dedicada a climatización , ingeniería y montajes eléctricos.

EVALUACIÓN - DESARROLLO

- ✓ Al revisar el diagrama unilineal y el desarrollo de este proyecto. Nos damos cuenta que la empresa Intexa Ingeniería a través de sus colaboradores don José Pacheco y don Iván Valls . Han proyectado los electrodos magneto activos para cubrir circuitos de alumbrado , enchufes y fuerza con diferentes demandas máximas de 1500 KVA (TARIFA AT – 4.3) . Por otra parte; se conectaran electrodos individuales a 4 grupos de electrógenos de 550 , 400, 350, y 250 KVA.
- ✓ Se ha definido mediante plano la conexión dado que el requerimiento cumple con la necesidad del proyecto.
- ✓ Se instalaron de acuerdo al estudio y su medición cumple con la norma eléctrica.